

PREDMET: Pojašnjenje i izmene konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/12, 14/15, 68/15), JKP "Beograd-put" u svojstvu Naručioca, blagovremeno vrši pojašnjenje i izmene konkursne dokumentacije za nabavku **pešačkih tastera (šifra 104/2018)**, na osnovu dostavljenih pitanja koja glase:

"Vezano za JN 104/2018 - Pešački tasteri ukazujemo vam na uočene nedostatke:

- 1. I za tip A i za tip B nejasan je zahtev naručioca "Usmerena strelica za pokazivanje pravca i tipa pešačkog prelaza za slepa lica." Šta naručilac podrazumeva pod pojmom usmerena strelica? Slabovidim licima nikakva strelica ne služi uopšte za pokazivanja tipa pešačkog prelaza već služe tzv. taktilni elementi, odnosno drugim rečima rezbareni elementi koja slabovida lica opipavanjem prstima umeju da čitaju. I to je zakon za slabovida lica i svi proizvođači koriste to, pa je nejasno kakvu strelicu naručilac traži. Samo jedan proizvođač (100% provereno) ima u opisu svog proizvoda zahtevanu strelicu pa je nejasno da li naručilac sa ovakvim zahtevom želi da favorizuje određenog proizvođača ili je isti parametar naveo zbog loše obaveštenosti.*
- 2. U tehničkom opisu za pešački taster tip A ukazujemo vam na nelogičan i neosnovan vaš zahtev da pešački taster treba da ima usmerenu strelicu za pokazivanje pravca i tipa pešačkog prelaza za slepa lica. Kao što je gore već navedeno strelica ne služi za prikazivanje tipa pešačkog prelaza već taktilni elementi a upotreba strelice na samom pešačkom tasteru koji nema ni vizuelnu ni zvučnu ni vibracionu funkciju je apsurdna. Ako naručilac želi usmerenu strelicu onda taster mora imati neku od vizuelnih, zvučnih ili vibracionih funkcija kako bi slabovida lica znala kada je zeleno na pešačkom prelazu, u suprotnom ova strelica je zbunjujuća za slabovida lica i može imati negativne posledice za iste. Potrebno je da naručilac izvrši korekciju i prilagodi zahteve pešačkog tastera tipa A zakonu i propisima za slabovida lica.*
- 3. U tehničkom opisu za pešački taster tip B potrebno je da se naručilac izjasni i jasno definiše šta želi: a) zvučni ili vibracioni signal, b) zvučni i vibracioni signal, c) zvučni signal, d) vibracioni signal. Prema opisu naručioca gde na jednom mestu koristi "ILI" a na drugom mestu "I" nejasno je šta zahteva pa je potrebno da tačno definiše.*
- 4. Da li uzorak tastera za tip B može da se dostavi sa tekstualnom porukom na displeju koja je na jeziku proizvođača uz izjavu proizvođača da se isti tasteri mogu proizvesti sa tekstualnom porukom na srpskom jeziku? S obzirom da u fazi podnošenja ponuda sve je neizvesno po pitanju budućih isporuka - jer ponuđači ne znaju da li će njihova ponuda biti prihvatljiva i najpovoljnija pa bi poručivanje i uvoz uzorka sa tekstualnom porukom na srpskom jeziku dodatno povećao troškove za ponuđača što je u suprotnosti sa članom 9. ZJN.*

Zahtevamo da naručilac u cilju jednakosti ponuđača i obezbeđivanja što veće konkurencije izmeni tehnički opis. U suprotnom potencijalni ponuđači biće prinuđeni da svoja prava zaštite podnošenjem zahteva na konkursnu dokumentaciju."

Odgovori:

- 1. Naručilac odustaje od zahteva za pešačke tastere tip A i tip B koji glasi "Usmerena strelica za pokazivanje pravca i tipa pešačkog prelaza za slepa lica". Naručilac ima saznanja da svetski i domaći proizvođači pešačkih tastera, odnosno njihovi zastupnici, u svom asortimanu i ponudi pored taktilnih elemenata, tj. kako je zainteresovano lice navelo rezbarenih elemenata koji tačno definišu koliko traka ima za prelazak, iz kog pravca kao i koje su vrste saobraćajnih traka iz kog pravca (saobraćajna traka za vozila, tramvajska*

baštica i td.), imaju u vrhu ili dnu tastera usmerenu strelicu za pokazivanje pravca. Radi se o složenom pešačkom tasteru koji je namenjen za slepe i slabovide osobe koji se montiraju na zahtev investitora na unapred dogovorenim trasama u saradnji sa Udruženjem slepih i slabovidih osoba ali navedeni taster nije predmet ovog postupka javne nabavke. Shodno navedenom Naručilac vrši izmene na stranama 3 i 4 konkursne dokumentacije.

2. Odgovor je dat pod tačkom 1.
3. Naručilac vrši izmenu zahteva za pešački taster tip B na strani 4 konkursne dokumentacije koji glasi "*Zvučni ili vibracioni signal potvrde najave za slepa lica (zvučni i vibracioni signal iz samog tastera)*" tako da isti sada glasi "*Zvučni ili vibracioni signal potvrde najave za slepa lica (zvučni ili vibracioni signal iz samog tastera)*". Dakle, pešački taster tip B mora da ima zvučni ili vibracioni signal iz samog taster što je potvrda da je primljena najava. Naručilac ima saznanja da ovu funkciju imaju tasteri većine svetskih i domaćih proizvođača.
4. Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije. Neophodno je da ponuđač dostavi pešački taster tip B sa porukom na displeju na srpskom jeziku da bi se izvršio uvid u kompletan završni proizvod.

Ostatak konkursne dokumentacije ostaje neizmenjen.

Izmenjenu konkursnu dokumentaciju moguće je preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke, tj. Portala javnih nabavki (<http://portal.ujn.gov.rs/>), Portala javnih nabavki grada Beograda (<https://nabavke.beograd.gov.rs/>) i internet stranice Naručioca (www.beogradput.com).